

(新設・既設) 排水設備利用チェックリスト

排水設備設置場所 住所 鳴門市

申請者 氏名

住所

項目 利用する設備に☑		基準値	排水設備の状況 いずれかに☑	不適合箇所の状況 確認できれば☑	不適合箇所の対応 いずれかに☑
☐ 排水管	排水管内径	φ 100mm以上	☐ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合 →	☐ 汚物がつまっていない ☐ 管内閉塞がない	☐ 改良工事 ☐ 利用届
	排水管勾配	1/100以上 (原則、1/200以上)	☐ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合 →	☐ 汚物が滞留していない ☐ 逆勾配でない	
	最低土被り	20cm以上	☐ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合 →	☐ 損傷の恐れがない (例：車両の通行がない)	
	その他	雨水の混入がない 損傷がない 臭気の漏れがない	☐ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合 →	☐ 雨水の混入がない ☐ 損傷がない ☐ 臭気の漏れがない	
☐ ます	ます間距離	管径の120倍未満	☐ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合 →	☐ 点検・清掃が容易	☐ 改良工事 ☐ 利用届
	ますの径	15cm以上	☐ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合 →	☐ 点検・清掃が容易	
	ます底部構造	インパート	☐ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合 →	☐ インパートがある ☐ 臭気の漏れがない ☐ し尿の滞留がない	
	ます設置場所	合流点、屈曲点等 (原則、全箇所設置)	☐ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合 →	☐ ますがある ☐ 点検・清掃が容易	
	その他	雨水の混入がない 損傷がない 臭気の漏れがない	☐ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合 →	☐ 雨水の混入がない ☐ 損傷がない ☐ 臭気の漏れがない	
備考					

排水設備の状況及び不適合箇所の状況については、以上のとおり確認いたしました。

年 月 日

指定工事店 会社名

住所

連絡先

責任技術者