

水質検査結果（１）水質基準項目

採 水 年 月 日		令和 8 年 9 月 2 日			
採 水 地 点		鳴門市・北島町共同浄水場 浄水池（浄水蛇口）			
気 温（℃）		29.0			
水 温（℃）		29.0			
	水 質 基 準 項 目	単 位	基 準 値	検 査 結 果	備 考
1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	病原生物による 汚染の指標
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下	0.0003 未満	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下	0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	0.001 未満	
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下	0.002 未満	
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下	0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下	0.56	
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下	0.08 未満	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下	0.1 未満	
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	0.0002 未満	
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	0.005 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下	0.004 未満	一般有機物
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	0.002 未満	
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	0.001 未満	
20	ペルフルオロオクタンズルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.00005 以下	0.000005 未満	
21	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	0.001 未満	
22	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.07	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002 未満	
24	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.006 未満	
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003	
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.01 未満	
27	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001 未満	
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.01 未満	
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003	
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.0031	
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.009 未満	
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008 未満	
33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下	0.1 未満	着色
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下	0.12	
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下	0.03 未満	
36	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下	0.1 未満	
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下	5.9	味
38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下	0.005 未満	着色
39	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	7.1	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300 以下	43.9	
41	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	74	発泡
42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下	0.02 未満	
43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下	0.000002	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下	0.000008	
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下	0.002 未満	発泡
46	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下	0.0005 未満	臭気
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3 以下	0.6	味
48	pH値	—	5.8 以上 8.6 以下	7.5	基礎的性状
49	味	—	異常でないこと	異常なし	
50	臭気	—	異常でないこと	異常なし	
51	色度	(度)	5 以下	1 未満	
52	濁度	(度)	2 以下	0.1 未満	