

令和8年度 排ガス中のばい煙濃度等（※特に表示が無いものは1時間平均の値）

4月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値: 20mg/Nm3以下 排出基準: 150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 維持管理基準: 100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値: 70ppm以下 排出基準: 250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値: 20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値: 50ppm以下 排出基準: 430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値: 30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	1.03	0.06	0.38	19	0	2.0	64	3	44.0	3	0	0.0	5	0	2.5	9.00	0.00	1.87
2	1.11	0.00	0.35	20	0	2.0	56	1	39.5	3	0	0.5	9	0	3.5	9.00	0.00	1.78
3	0.57	0.11	0.31	17	0	2.0	61	23	41.5	2	0	0.5	6	2	3.5	6.50	0.00	1.57
4	0.91	0.00	0.33	16	0	0.5	59	0	43.0	3	0	1.0	4	0	2.5	8.00	0.00	1.18
5	0.64	0.14	0.35	11	0	0.5	63	38	47.0	3	0	1.5	5	2	3.5	5.75	0.00	0.63
6	0.64	0.11	0.35	26	0	1.0	65	35	47.0	3	0	1.0	5	2	2.5	11.75	0.00	0.91
7	0.55	0.14	0.30	3	0	0.0	58	32	47.5	3	0	1.0	4	2	3.0	11.25	0.00	0.77
8	0.47	0.11	0.28	12	0	0.5	61	17	43.0	1	0	0.5	13	2	3.5	3.50	0.00	0.32
9	0.81	0.04	0.30	22	0	1.5	58	10	43.0	3	0	0.5	6	1	3.5	7.50	0.00	1.56
10	2.19	0.10	0.35	2	0	0.0	58	27	44.0	3	0	0.5	4	2	3.0	1.00	0.00	0.25
11	0.65	0.09	0.32	4	0	0.5	56	7	41.0	2	0	1.0	5	1	3.5	1.25	0.00	0.33
12	0.69	0.11	0.32	18	0	1.0	60	32	44.0	2	0	1.0	5	2	4.0	5.50	0.00	1.08
13	0.92	0.00	0.29	4	0	0.0	55	0	38.0	1	0	0.5	5	0	3.0	1.25	0.00	0.17
14	0.49	0.13	0.31	6	0	0.5	58	4	44.0	2	0	0.5	6	0	3.0	2.25	0.00	0.49
15	0.98	0.14	0.33	8	0	1.0	63	15	43.5	4	0	1.0	5	2	2.5	0.50	0.00	0.03
16	0.51	0.11	0.29	3	0	0.0	63	21	44.5	2	0	0.5	4	2	3.0	1.75	0.00	0.34
17	0.25	0.11	0.18	1	0	0.0	62	42	50.0	4	1	2.0	4	2	3.0	0.50	0.00	0.08
18	0.25	0.11	0.19	2	0	0.0	57	36	47.0	4	3	4.0	4	2	3.0	0.75	0.00	0.13
19	0.25	0.11	0.18	0	0	0.0	58	27	49.0	4	2	3.0	4	3	0.0	0.00	0.00	0.00
20	0.25	0.02	0.16	1	0	0.0	61	1	43.0	4	2	3.0	4	0	3.0	0.25	0.00	0.06
21	9.14	0.11	0.86	2	0	0.0	58	27	43.0	4	1	3.0	4	2	3.0	1.00	0.00	0.25
22	0.18	0.11	0.15	4	0	0.0	65	27	46.0	4	2	3.0	3	2	3.0	1.75	0.00	0.33
23	0.18	0.11	0.15	3	0	0.0	59	33	47.0	3	0	2.0	4	2	3.0	0.75	0.00	0.26
24	0.19	0.10	0.15	5	0	0.0	62	37	49.0	3	0	1.0	4	2	3.0	2.50	0.00	0.45
25	0.18	0.09	0.15	17	0	2.0	57	32	49.0	4	2	2.0	4	2	2.0	6.75	0.00	1.69
26	0.77	0.11	0.20	3	0	1.0	57	32	47.0	3	0	2.0	4	2	3.0	3.25	0.00	0.71
27	0.54	0.11	0.31	26	0	2.0	63	30	42.5	1	0	0.5	5	2	3.5	10.25	0.00	2.29
28	0.53	0.03	0.30	16	0	1.5	54	6	41.0	3	0	0.5	4	1	2.0	4.50	0.00	0.82
29	0.43	0.18	0.32	14	0	2.5	58	27	41.0	3	0	1.0	7	2	3.0	10.50	0.00	2.61
30	0.51	0.00	0.24	4	0	0.5	56	0	20.5	2	0	0.5	4	0	2.5	2.00	0.00	0.70

※窒素酸化物濃度、硫黄酸化物濃度については、4月29日～5月26日まで2号炉の計測器不具合により1号炉のみの数値となっております。

令和8年度 排ガス中のばい煙濃度等（※特に表示が無いものは1時間平均の値）

5月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.40	0.11	0.29	33	0	1.5	58	0	20.5	2	0	0.5	4	1	2.0	10.50	0.00	1.26
2	0.45	0.14	0.30	5	0	1.0	59	0	23.5	3	0	1.0	3	1	2.0	3.25	0.00	1.17
3	0.40	0.17	0.32	22	0	2.5	57	0	23.5	3	0	1.5	5	1	2.0	12.50	0.00	2.28
4	0.43	0.15	0.32	3	0	0.5	57	0	24.0	4	0	1.0	3	1	2.0	2.75	0.00	0.45
5	0.50	0.11	0.28	13	0	1.5	49	34	41.0	2	0	1.0	7	1	4.0	8.50	0.00	1.35
6	0.40	2.50	0.39	0	0	0.0	-	-	-	-	-	-	6	4	5.0	0.00	0.00	0.00
7	0.49	0.01	0.38	18	0	2.0	-	-	-	-	-	-	5	0	2.0	8.25	0.00	0.52
8	0.45	0.26	0.41	2	0	1.0	-	-	-	-	-	-	3	2	3.0	9.00	0.00	1.44
9	0.50	0.29	0.41	10	0	2.0	-	-	-	-	-	-	4	2	3.0	4.75	0.00	1.83
10	0.47	0.08	0.38	6	0	1.0	-	-	-	-	-	-	4	1	3.0	3.50	0.00	0.56
11	0.70	0.25	0.44	17	0	3.0	-	-	-	-	-	-	4	2	3.0	7.00	0.00	2.44
12	0.49	0.26	0.43	17	0	1.0	-	-	-	-	-	-	4	2	3.0	5.00	0.00	1.26
13	0.50	0.08	0.39	25	0	5.0	-	-	-	-	-	-	7	1	4.0	13.00	0.25	4.93
14	0.79	0.01	0.45	12	0	4.0	-	-	-	-	-	-	4	0	3.0	8.00	0.75	4.11
15	0.56	0.05	0.41	27	0	4.0	-	-	-	-	-	-	7	0	3.0	10.50	0.00	3.99
16	0.40	0.25	0.39	13	0	2.0	-	-	-	-	-	-	11	4	9.0	4.75	0.00	2.44
17	0.42	0.25	0.39	19	0	4.0	-	-	-	-	-	-	12	3	8.0	9.00	0.00	3.23
18	0.74	0.28	0.58	20	0	4.0	-	-	-	-	-	-	5	3	4.0	10.50	0.00	4.13
19	0.68	0.38	0.51	20	0	3.0	-	-	-	-	-	-	0	0	0.0	11.75	0.00	2.79
20	0.58	0.15	0.41	22	0	7.0	-	-	-	-	-	-	4	1	3.0	15.00	0.00	6.01
21	0.79	0.15	0.38	11	0	1.0	65	0	49.0	0	0	0.0	5	1	3.5	3.75	0.00	1.08
22	0.64	0.00	0.31	21	0	1.5	52	4	39.0	0	0	0.0	7	0	4.0	12.00	0.00	1.26
23	0.56	0.33	0.47	10	0	2.0	-	-	-	-	-	-	4	3	4.0	12.25	0.00	2.96
24	0.64	0.00	0.21	26	0	4.0	-	-	-	-	-	-	4	0	1.5	13.75	0.25	7.45
25	0.65	0.22	0.47	28	0	4.0	-	-	-	-	-	-	4	2	3.0	18.25	0.00	4.71
26	0.94	0.01	0.40	7	0	0.5	55	2	41.0	0	0	0.0	4	0	1.5	3.25	0.00	0.56
27	0.94	0.20	0.40	14	0	3.0	58	17	40.5	1	0	0.0	7	0	1.5	9.50	0.00	2.99
28	0.49	0.24	0.37	22	0	2.0	58	29	41.0	0	0	0.0	11	1	3.0	11.50	0.00	2.10
29	0.52	0.24	0.38	14	0	1.5	66	32	44.0	0	0	0.0	3	1	2.0	6.50	0.00	1.45
30	0.49	0.05	0.36	18	0	4.0	62	1	26.0	0	0	0.0	5	0	2.0	11.50	0.00	3.75
31	0.40	0.24	0.37	24	0	2.5	63	32	43.5	0	0	0.0	5	2	2.5	12.00	0.50	2.42

※窒素酸化物濃度、硫黄酸化物濃度については、4月29日～5月26日まで2号炉の計測器不具合により1号炉のみの数値となっております。

令和8年度 排ガス中のばい煙濃度等（※特に表示が無いものは1時間平均の値）

6月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.59	0.06	0.36	27	0	2.5	63	3	45.5	0	0	0.0	4	0	2.5	13.75	0.00	2.34
2	0.44	0.14	0.38	7	0	0.5	61	10	42.5	0	0	0.0	3	1	2.0	2.25	0.00	0.69
3	0.49	0.18	0.37	13	0	1.0	59	0	43.0	0	0	0.0	3	1	2.0	1.75	0.00	0.17
4	3.95	0.24	0.59	5	0	1.0	63	30	46.5	0	0	0.0	3	1	2.0	2.25	0.00	0.74
5	0.35	0.22	0.32	2	0	0.0	67	38	51.0	0	0	0.0	5	1	2.0	0.50	0.00	0.04
6	0.35	0.24	0.33	1	0	0.0	63	37	52.0	0	0	0.0	2	1	2.0	0.75	0.00	0.08
7	0.35	0.24	0.30	0	0	0.0	63	40	52.0	0	0	0.0	3	1	2.0	0.00	0.00	0.00
8	0.35	0.22	0.28	0	0	0.0	58	37	48.0	0	0	0.0	2	1	2.0	0.00	0.00	0.00
9	0.30	0.05	0.24	0	0	0.0	55	0	44.0	0	0	0.0	2	0	2.0	0.00	0.00	0.00
10	0.30	0.18	0.26	0	0	0.0	60	38	49.0	0	0	0.0	2	2	2.0	0.00	0.00	0.00
11	0.35	0.18	0.29	0	0	0.0	62	41	49.0	0	0	0.0	3	2	2.0	0.00	0.00	0.00
12	0.35	0.19	0.29	0	0	0.0	58	45	53.0	0	0	0.0	3	2	3.0	0.00	0.00	0.00
13	0.35	0.21	0.30	1	0	0.0	64	36	51.0	0	0	0.0	2	2	2.0	0.25	0.00	0.04
14	0.35	0.24	0.31	0	0	0.0	61	44	54.0	0	0	0.0	4	2	3.0	0.00	0.00	0.00
15	0.35	0.21	0.30	1	0	0.0	64	36	51.0	0	0	0.0	3	2	2.0	0.00	0.00	0.00
16	0.35	0.00	0.24	0	0	0.0	54	0.0	35.0	0	0	0.0	3	0	2.0	0.00	0.00	0.00
17	0.36	0.18	0.32	3	0	0.0	56	24.0	41.0	0	0	0.0	2	1	2.0	1.00	0.00	0.32
18	0.35	0.20	0.32	1	0	0.0	57	41.0	47.0	0	0	0.0	2	1	2.0	1.00	0.00	0.14
19	0.35	0.24	0.34	0	0	0.0	61	43.0	52.0	0	0	0.0	2	1	1.0	0.00	0.00	0.00
20	0.35	0.24	0.34	0	0	0.0	56	38.0	50.0	0	0	0.0	2	1	2.0	0.00	0.00	0.00
21	0.35	0.24	0.34	0	0	0.0	59	46	51.0	0	0	0.0	4	1	2.0	0.00	0.00	0.00
22	0.35	0.24	0.34	7	0	0.0	63	39	50.0	0	0	0.0	3	1	2.0	1.75	0.00	0.29
23	0.35	0.10	0.29	0	0	0.0	55	6	40.0	0	0	0.0	3	1	2.0	0.00	0.00	0.00
24	0.35	0.20	0.30	7	0	1.0	51	32	42.0	0	0	0.0	2	1	2.0	3.50	0.00	0.65
25	0.34	0.18	0.28	2	0	0.0	58	40	50.0	0	0	0.0	3	2	2.0	0.75	0.00	0.13
26	0.35	0.23	0.32	1	0	0.0	62	42	52.0	0	0	0.0	3	2	2.0	0.75	0.00	0.10
27	0.40	0.23	0.35	11	0	1.5	62	20	45.0	0	0	0.0	5	2	3.0	5.75	1.50	2.16
28	0.40	0.24	0.36	6	0	0.5	67	34	47.5	0	0	0.0	5	2	2.5	2.75	0.00	0.92
29	0.40	0.25	0.20	7	0	0.5	94	32	46.0	0	0	0.0	6	1	2.5	2.75	0.00	0.32
30	0.40	0.05	0.36	11	0	0.5	57	5	41.5	1	0	0.0	5	0	2.5	5.50	0.00	0.64