

## 水道用粉末活性炭購入仕様書

- |            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 物品名     | 水道用粉末活性炭                                                                           |
| 2. 品質規格    | JWWA K113 2005-2に適合(50%ウェット)                                                       |
| 3. 荷姿      | 10kg入り袋                                                                            |
| 4. 用途      | 水道用(浄水処理に使用)                                                                       |
| 5. 品質検査    | 納入時には検査成績書を添付し、必要に応じてJWWA K113 2005-2に関する検査成績書も提出する。                               |
| 6. 納入場所    | 鳴門市・北島町共同浄水場                                                                       |
| 7. 納入方法    | 浄水場発注により随時納入する。(4t車搬入可)<br>1回の納入については、10kg袋詰めを200袋とする。<br>ただし、保管場所により数量が増加する場合もある。 |
| 8. 納入期間    | 契約締結の日 から 令和9年3月31日<br>納入日については、別途協議による。                                           |
| 9. 予定購入量   | 2,000kg (10kg袋詰め×200袋)<br>気候の変動により増加する場合がある。                                       |
| 10. 支払方法   | 月末にて検収後、一括払いとする。                                                                   |
| 12. 緊急時の対応 | 浄水処理において緊急に納入を依頼する場合もあるので、対応できる体制を整えておくものとする。                                      |