

1. 数量集計表

[illegible]

2. ひび割れ補修工(低圧注入工法)

2.1 数量集計表

・水路（路面）

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
水路（路面）	a	ひびわれ	0.50	200	
水路（路面）	b	ひびわれ	0.50	200	
水路（路面）	c	ひびわれ	0.20	1,000	
水路（路面）	d	ひびわれ	0.60	3,100	
水路（路面）	e	ひびわれ	0.70	300	
水路（路面）	f	ひびわれ	0.40	300	
水路（路面）	g	ひびわれ	0.50	3,300	
水路（路面）	h	ひびわれ	0.30	200	
水路（路面）	i	ひびわれ	0.30	1,400	
水路（路面）	j	ひびわれ	0.30	2,400	
水路（路面）	k	ひびわれ	0.60	2,900	
水路（路面）	l	ひびわれ	0.30	1,900	
水路（路面）	m	ひびわれ	0.30	300	
水路（路面）	n	ひびわれ	0.30	1,100	
水路（路面）	o	ひびわれ	0.30	2,300	
水路（路面）	p	ひびわれ	0.30	1,900	
水路（路面）	q	ひびわれ	0.30	1,000	
合計			平均ひびわれ幅 0.39	23,800	

・水路（床版）

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
水路（床版）	a	ひびわれ	0.30	1,880	
合計			平均ひびわれ幅 0.30	1,880	

2.2 施工延長

水路（路面）	23800	/	1000	=	23.80	m
水路（床版）	1880	/	1000	=	1.88	m
合計					25.68	m

2.3 シール材

シール幅:30mm、厚さ2mm、比重1,700にて実数量算出、ロス率37%は積算時に考慮する。

単位当たり							
0.030	x	0.002	x	1.000	x	1700	x 1.00 = 0.102 kg/m
全延長当たり							
水路（路面）	23.80	x	0.102	=	2.43	kg	
水路（床版）	1.88	x	0.102	=	0.19	kg	
合計					2.62	kg	

2.4 注入材（エポキシ樹脂系）

・水路（路面）

ひび割れ幅：平均 0.39 mm 深さ： 50 mm 比重： 1.200 ロス率： 15 %

単位当たり							
0.00039	x	0.050	x	1.000	x	1200	x 1.15 = 0.027 kg/m

・水路（床版）

ひび割れ幅：平均 0.30 mm 深さ： 50 mm 比重： 1.200 ロス率： 15 %

単位当たり							
0.00030	x	0.050	x	1.000	x	1200	x 1.15 = 0.021 kg/m

全延長当たり

水路（路面）	23.80	x	0.027	=	0.64	kg
水路（床版）	1.88	x	0.021	=	0.04	kg
合計					0.68	kg

2.5 注入器具

設置間隔：25cmにて算出

単位当たり

1.000	/	0.250	=	4	個/m
-------	---	-------	---	---	-----

全延長当たり

水路（路面）	23.80	x	4	=	96	個
水路（床版）	1.88	x	4	=	8	個
合計					104	個

3. ひび割れ補修工(充てん工)

3.1 数量集計表

・水路（路面）

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
水路（路面）	ア	ひびわれ	1.5	200	
水路（路面）	イ	ひびわれ	1.2	2,200	
水路（路面）	ウ	ひびわれ	1.0	220	
水路（路面）	エ	ひびわれ	1.0	700	
水路（路面）	オ	ひびわれ	1.0	3,200	
水路（路面）	カ	ひびわれ	2.0	200	
水路（路面）	キ	ひびわれ	2.0	440	
合計				7,160	

・水路（側壁①）

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
水路（側壁）	ア	ひびわれ	3.0	1,700	
合計				1,700	

・水路（側壁②）

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
水路（側壁）	ア	ひびわれ	5.0	1,150	
水路（側壁）	イ	ひびわれ	5.0	740	
合計				1,890	

・水路（側壁③）

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
水路（側壁）	ア	ひびわれ	1.5	2,100	
合計				2,100	

3.2 施工延長

水路（路面）	7160	/	1000	=	7.16	m
水路（側壁①）	1700	/	1000	=	1.70	m
水路（側壁②）	1890	/	1000	=	1.89	m
水路（側壁③）	2100	/	1000	=	2.10	m
合計					12.85	m

3.3 充てん材（ポリマーセメントモルタル）

カット幅:10mm、深さ:15mm、比重1,800にて実数量算出、ロス率20%は積算時に考慮する。

単位当たり

$$0.010 \times 0.015 \times 1.000 \times 1800 = 0.270 \text{ kg/m}$$

全延長当たり

水路（路面）	7.16	x	0.270	=	1.93	kg
水路（側壁①）	1.70	x	0.270	=	0.46	kg
水路（側壁②）	1.89	x	0.270	=	0.51	kg
水路（側壁③）	2.10	x	0.270	=	0.57	kg

合計 3.47 kg

3.4 殻処理

単位当たり

$$0.010 \times 0.015 \times 1.000 = 0.00015 \text{ m3}$$

全延長当たり

水路（路面）	7.16	x	0.00015	=	0.00107	m3
水路（側壁①）	1.70	x	0.00015	=	0.00026	m3
水路（側壁②）	1.89	x	0.00015	=	0.00028	m3
水路（側壁③）	2.10	x	0.00015	=	0.00032	m3

合計 0.002 m3

4.1 集計表

[illegible]

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m ² 】	体積 V 【m ³ 】	防錆 処理	備考
水路（床版）	1	鉄筋露出	450	370	20	0.1665	0.0033	有	
水路（床版）	2	剥離	130	180	20	0.0234	0.0005	有	
水路（床版）	3	鉄筋露出	820	500	30	0.4100	0.0123	有	
水路（床版）	4	うき	590	300	20	0.1770	0.0035	有	
水路（床版）	5	鉄筋露出	620	350	30	0.2170	0.0065	有	
水路（床版）	6	鉄筋露出	380	1160	5	0.4408	0.0022	有	
水路（床版）	7	鉄筋露出	250	140	20	0.0350	0.0007	有	
水路（床版）	8	木片混入	220	100	20	0.0220	0.0004	有	
水路（床版）	9	鉄筋露出	190	290	40	0.0551	0.0022	有	
水路（床版）	10	うき	340	750	20	0.2550	0.0051	有	
水路（床版）	11	鉄筋露出	510	510	40	0.2601	0.0104	有	
水路（床版）	12	鉄筋露出	280	1050	20	0.2940	0.0059	有	
水路（床版）	13	鉄筋露出	250	400	20	0.1000	0.0020	有	
水路（床版）	14	剥離	410	250	20	0.1025	0.0021	有	
水路（床版）	15	鉄筋露出	690	570	20	0.3933	0.0079	有	
水路（床版）	16	鉄筋露出	210	1070	20	0.2247	0.0045	有	
水路（床版）	17	鉄筋露出	700	1380	20	0.9660	0.0193	有	
水路（床版）	18	鉄筋露出	140	440	10	0.0616	0.0006	有	
水路（床版）	19	鉄筋露出	280	170	10	0.0476	0.0005	有	
水路（床版）	20	鉄筋露出	230	80	20	0.0184	0.0004	有	
水路（床版）	21	鉄筋露出	80	80	10	0.0064	0.0001	有	
水路（床版）	22	鉄筋露出	220	140	20	0.0308	0.0006	有	
水路（床版）	23	鉄筋露出	280	130	20	0.0364	0.0007	有	
水路（床版）	24	鉄筋露出	130	610	10	0.0793	0.0008	有	
水路（床版）	25	鉄筋露出	380	750	40	0.2850	0.0114	有	
水路（床版）	26	鉄筋露出	120	350	30	0.0420	0.0013	有	
水路（床版）	27	鉄筋露出	560	350	30	0.1960	0.0059	有	
水路（床版）	28	鉄筋露出	180	290	20	0.0522	0.0010	有	
水路（床版）	29	うき	160	360	20	0.0576	0.0012	有	
水路（床版）	30	鉄筋露出	140	280	20	0.0392	0.0008	有	
水路（床版）	31	鉄筋露出	200	250	30	0.0500	0.0015	有	
水路（床版）	32	鉄筋露出	290	430	30	0.1247	0.0037	有	
水路（床版）	33	うき	350	230	20	0.0805	0.0016	有	
水路（床版）	34	鉄筋露出	380	430	30	0.1634	0.0049	有	
水路（床版）	35	鉄筋露出	710	350	30	0.2485	0.0075	有	
水路（床版）	36	うき	240	220	20	0.0528	0.0011	有	
水路（床版）	37	鉄筋露出	110	240	30	0.0264	0.0008	有	
水路（床版）	38	鉄筋露出	230	330	20	0.0759	0.0015	有	
水路（床版）	39	鉄筋露出	180	430	10	0.0774	0.0008	有	
水路（床版）	40	鉄筋露出	130	510	30	0.0663	0.0020	有	
水路（床版）	41	鉄筋露出	150	190	30	0.0285	0.0009	有	
水路（床版）	42	剥離	240	500	10	0.1200	0.0012	有	
水路（床版）	43	鉄筋露出	180	200	20	0.0360	0.0007	有	
水路（床版）	44	剥離	100	400	40	0.0400	0.0016	有	
水路（床版）	45	剥離	100	500	40	0.0500	0.0020	有	
合計							0.1459		

・水路（床版②）

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	防錆 処理	備考
水路（床版）	1	鉄筋露出	130	190	10	0.0247	0.0002	有	
水路（床版）	2	鉄筋露出	210	260	10	0.0546	0.0005	有	
水路（床版）	3	うき	290	290	20	0.0841	0.0017	有	
水路（床版）	4	うき	240	210	20	0.0504	0.0010	有	
水路（床版）	5	うき	440	190	20	0.0836	0.0017	有	
水路（床版）	6	鉄筋露出	200	210	40	0.0420	0.0017	有	
水路（床版）	7	うき	290	330	20	0.0957	0.0019	有	
水路（床版）	8	うき	160	230	20	0.0368	0.0007	有	
水路（床版）	9	うき	80	130	20	0.0104	0.0002	有	
水路（床版）	10	鉄筋露出	170	200	30	0.0340	0.0010	有	
水路（床版）	11	鉄筋露出	290	290	30	0.0841	0.0025	有	
水路（床版）	12	鉄筋露出	560	310	20	0.1736	0.0035	有	
水路（床版）	13	鉄筋露出	150	350	10	0.0525	0.0005	有	
水路（床版）	14	鉄筋露出	110	240	10	0.0264	0.0003	有	
水路（床版）	15	鉄筋露出	130	380	10	0.0494	0.0005	有	
水路（床版）	16	鉄筋露出	130	550	10	0.0715	0.0007	有	
水路（床版）	17	鉄筋露出	150	600	10	0.0900	0.0009	有	
水路（床版）	18	鉄筋露出	160	560	10	0.0896	0.0009	有	
水路（床版）	19	鉄筋露出	100	190	10	0.0190	0.0002	有	
水路（床版）	20	鉄筋露出	450	520	20	0.2340	0.0047	有	
水路（床版）	21	うき	180	250	20	0.0450	0.0009	有	
水路（床版）	22	鉄筋露出	240	680	40	0.1632	0.0065	有	
水路（床版）	23	鉄筋露出	190	470	40	0.0893	0.0036	有	
水路（床版）	24	鉄筋露出	90	140	20	0.0126	0.0003	有	
水路（床版）	25	鉄筋露出	180	550	40	0.0990	0.0040	有	
水路（床版）	26	鉄筋露出	160	180	20	0.0288	0.0006	有	
水路（床版）	27	鉄筋露出	130	310	20	0.0403	0.0008	有	
水路（床版）	28	鉄筋露出	130	350	10	0.0455	0.0005	有	
水路（床版）	29	鉄筋露出	130	360	10	0.0468	0.0005	有	
水路（床版）	30	うき	130	200	20	0.0260	0.0005	有	
水路（床版）	31	鉄筋露出	60	300	5	0.0180	0.0001	有	
水路（床版）	32	鉄筋露出	350	380	20	0.1330	0.0027	有	
水路（床版）	33	鉄筋露出	370	400	10	0.1480	0.0015	有	
水路（床版）	34	鉄筋露出	550	220	20	0.1210	0.0024	有	
水路（床版）	35	鉄筋露出	280	300	20	0.0840	0.0017	有	
水路（床版）	36	うき	140	320	20	0.0448	0.0009	有	
水路（床版）	37	鉄筋露出	60	320	5	0.0192	0.0001	有	
水路（床版）	38	うき	140	320	20	0.0448	0.0009	有	
水路（床版）	39	鉄筋露出	130	430	10	0.0559	0.0006	有	
水路（床版）	40	うき	160	370	20	0.0592	0.0012	有	
水路（床版）	41	うき	150	190	20	0.0285	0.0006	有	
水路（床版）	42	鉄筋露出	150	180	10	0.0270	0.0003	有	
水路（床版）	43	うき	210	270	20	0.0567	0.0011	有	
水路（床版）	44	鉄筋露出	150	720	10	0.1080	0.0011	有	
水路（床版）	45	うき	160	300	20	0.0480	0.0010	有	
水路（床版）	46	鉄筋露出	240	390	20	0.0936	0.0019	有	
水路（床版）	47	鉄筋露出	200	500	10	0.1000	0.0010	有	
水路（床版）	48	うき	400	160	20	0.0640	0.0013	有	
水路（床版）	49	鉄筋露出	190	110	20	0.0209	0.0004	有	
水路（床版）	50	鉄筋露出	200	720	20	0.1440	0.0029	有	
水路（床版）	51	鉄筋露出	80	110	10	0.0088	0.0001	有	
水路（床版）	52	うき	130	440	20	0.0572	0.0011	有	
水路（床版）	53	鉄筋露出	120	220	10	0.0264	0.0003	有	
水路（床版）	54	鉄筋露出	100	130	10	0.0130	0.0001	有	

水路 (床版)	55	鉄筋露出	120	270	20	0.0324	0.0006	有	
水路 (床版)	56	鉄筋露出	160	180	10	0.0288	0.0003	有	
水路 (床版)	57	鉄筋露出	270	550	30	0.1485	0.0045	有	
水路 (床版)	58	鉄筋露出	200	1030	30	0.2060	0.0062	有	
水路 (床版)	59	鉄筋露出	130	540	30	0.0702	0.0021	有	
水路 (床版)	60	鉄筋露出	220	1000	30	0.2200	0.0066	有	
水路 (床版)	61	鉄筋露出	120	100	20	0.0120	0.0002	有	
水路 (床版)	62	鉄筋露出	690	760	70	0.5244	0.0367	有	
水路 (床版)	63	うき	240	360	20	0.0864	0.0017	有	
水路 (床版)	64	鉄筋露出	340	270	30	0.0918	0.0028	有	
水路 (床版)	65	うき	180	250	20	0.0450	0.0009	有	
水路 (床版)	66	鉄筋露出	90	90	15	0.0081	0.0001	有	
水路 (床版)	67	うき	220	170	20	0.0374	0.0007	有	
水路 (床版)	68	うき	90	210	20	0.0189	0.0004	有	
水路 (床版)	69	うき	250	140	20	0.0350	0.0007	有	
水路 (床版)	70	鉄筋露出	150	170	10	0.0255	0.0003	有	
水路 (床版)	71	鉄筋露出	110	230	10	0.0253	0.0003	有	
水路 (床版)	72	鉄筋露出	80	230	10	0.0184	0.0002	有	
水路 (床版)	73	うき	170	150	20	0.0255	0.0005	有	
水路 (床版)	74	鉄筋露出	800	280	25	0.2240	0.0056	有	
水路 (床版)	75	鉄筋露出	440	220	25	0.0968	0.0024	有	
水路 (床版)	76	鉄筋露出	730	730	25	0.5329	0.0133	有	
水路 (床版)	77	うき	170	320	20	0.0544	0.0011	有	
水路 (床版)	78	うき	190	250	20	0.0475	0.0010	有	
水路 (床版)	79	鉄筋露出	610	700	35	0.4270	0.0149	有	
水路 (床版)	80	うき	230	350	20	0.0805	0.0016	有	
水路 (床版)	81	鉄筋露出	150	150	20	0.0225	0.0005	有	
水路 (床版)	82	うき	310	300	20	0.0930	0.0019	有	
水路 (床版)	83	鉄筋露出	120	380	10	0.0456	0.0005	有	
水路 (床版)	84	鉄筋露出	90	600	10	0.0540	0.0005	有	
水路 (床版)	85	鉄筋露出	810	400	30	0.3240	0.0097	有	
水路 (床版)	86	鉄筋露出	910	650	30	0.5915	0.0177	有	
水路 (床版)	87	うき	230	350	20	0.0805	0.0016	有	
水路 (床版)	88	鉄筋露出	390	210	10	0.0819	0.0008	有	
水路 (床版)	89	うき	230	350	20	0.0805	0.0016	有	
水路 (床版)	90	うき	230	350	20	0.0805	0.0016	有	
水路 (床版)	91	鉄筋露出	740	520	20	0.3848	0.0077	有	
水路 (床版)	92	うき	520	130	20	0.0676	0.0014	有	
水路 (床版)	93	鉄筋露出	50	60	10	0.0030	0.0000	有	
水路 (床版)	94	うき	110	190	20	0.0209	0.0004	有	
水路 (床版)	95	うき	200	340	20	0.0680	0.0014	有	
水路 (床版)	96	うき	170	1130	20	0.1921	0.0038	有	
水路 (床版)	97	うき	490	360	20	0.1764	0.0035	有	
水路 (床版)	98	鉄筋露出	1190	390	20	0.4641	0.0093	有	
水路 (床版)	99	鉄筋露出	100	120	30	0.0120	0.0004	有	
水路 (床版)	100	鉄筋露出	190	410	25	0.0779	0.0019	有	
水路 (床版)	101	鉄筋露出	160	170	20	0.0272	0.0005	有	
水路 (床版)	102	うき	110	180	20	0.0198	0.0004	有	
水路 (床版)	103	鉄筋露出	150	150	20	0.0225	0.0005	有	
水路 (床版)	104	鉄筋露出	130	370	20	0.0481	0.0010	有	
水路 (床版)	105	鉄筋露出	140	300	20	0.0420	0.0008	有	
水路 (床版)	106	うき	370	300	20	0.1110	0.0022	有	
水路 (床版)	107	うき	320	840	20	0.2688	0.0054	有	
水路 (床版)	108	うき	160	250	20	0.0400	0.0008	有	
水路 (床版)	109	うき	430	450	20	0.1935	0.0039	有	
水路 (床版)	110	うき	260	450	20	0.1170	0.0023	有	
水路 (床版)	111	鉄筋露出	330	340	20	0.1122	0.0022	有	
合計							0.2607		

・水路（床版③）

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	防錆 処理	備考
水路（床版）	1	うき	390	260	20	0.1014	0.0020	有	
水路（床版）	2	鉄筋露出	140	410	5	0.0574	0.0003	有	
水路（床版）	3	鉄筋露出	60	100	5	0.0060	0.0000	有	
水路（床版）	4	うき	200	210	20	0.0420	0.0008	有	
水路（床版）	5	鉄筋露出	110	190	5	0.0209	0.0001	有	
水路（床版）	6	鉄筋露出	270	200	10	0.0540	0.0005	有	
水路（床版）	7	鉄筋露出	160	200	10	0.0320	0.0003	有	
水路（床版）	8	鉄筋露出	140	190	10	0.0266	0.0003	有	
水路（床版）	9	鉄筋露出	1030	680	20	0.7004	0.0140	有	
水路（床版）	10	鉄筋露出	340	430	20	0.1462	0.0029	有	
水路（床版）	11	鉄筋露出	2690	720	20	1.9368	0.0387	有	
水路（床版）	12	鉄筋露出	160	450	10	0.0720	0.0007	有	
水路（床版）	13	鉄筋露出	930	800	20	0.7440	0.0149	有	
水路（床版）	14	鉄筋露出	400	240	20	0.0960	0.0019	有	
水路（床版）	15	鉄筋露出	110	130	20	0.0143	0.0003	有	
水路（床版）	16	鉄筋露出	300	250	10	0.0750	0.0008	有	
水路（床版）	17	鉄筋露出	120	110	10	0.0132	0.0001	有	
水路（床版）	18	鉄筋露出	110	130	10	0.0143	0.0001	有	
水路（床版）	19	うき	120	160	20	0.0192	0.0004	有	
水路（床版）	20	うき	220	270	20	0.0594	0.0012	有	
水路（床版）	21	うき	150	170	20	0.0255	0.0005	有	
水路（床版）	22	うき	130	390	20	0.0507	0.0010	有	
水路（床版）	23	鉄筋露出	710	1900	30	1.3490	0.0405	有	
水路（床版）	24	鉄筋露出	290	1420	20	0.4118	0.0082	有	
水路（床版）	25	鉄筋露出	440	1950	20	0.8580	0.0172	有	
水路（床版）	26	鉄筋露出	650	2110	30	1.3715	0.0411	有	
水路（床版）	27	鉄筋露出	90	90	10	0.0081	0.0001	有	
水路（床版）	28	うき	200	220	20	0.0440	0.0009	有	
水路（床版）	29	鉄筋露出	130	130	20	0.0169	0.0003	有	
水路（床版）	30	鉄筋露出	900	1790	30	1.6110	0.0483	有	
水路（床版）	31	鉄筋露出	1770	560	20	0.9912	0.0198	有	
水路（床版）	32	鉄筋露出	130	140	5	0.0182	0.0001	有	
水路（床版）	33	鉄筋露出	900	2340	20	2.1060	0.0421	有	
水路（床版）	34	鉄筋露出	1080	860	30	0.9288	0.0279	有	
水路（床版）	35	鉄筋露出	130	260	10	0.0338	0.0003	有	
水路（床版）	36	鉄筋露出	570	300	20	0.1710	0.0034	有	
水路（床版）	37	鉄筋露出	400	390	20	0.1560	0.0031	有	
水路（床版）	38	鉄筋露出	590	560	20	0.3304	0.0066	有	
水路（床版）	39	鉄筋露出	140	240	10	0.0336	0.0003	有	
水路（床版）	40	鉄筋露出	350	290	10	0.1015	0.0010	有	
水路（床版）	41	鉄筋露出	120	460	10	0.0552	0.0006	有	
水路（床版）	42	鉄筋露出	170	650	10	0.1105	0.0011	有	
水路（床版）	43	鉄筋露出	150	260	10	0.0390	0.0004	有	
水路（床版）	44	うき	350	260	20	0.0910	0.0018	有	
水路（床版）	45	うき	150	530	20	0.0795	0.0016	有	
水路（床版）	46	鉄筋露出	310	840	20	0.2604	0.0052	有	
水路（床版）	47	鉄筋露出	120	80	10	0.0096	0.0001	有	
水路（床版）	48	鉄筋露出	310	300	20	0.0930	0.0019	有	
水路（床版）	49	鉄筋露出	300	1740	20	0.5220	0.0104	有	
水路（床版）	50	鉄筋露出	280	1160	20	0.3248	0.0065	有	
水路（床版）	51	鉄筋露出	440	610	20	0.2684	0.0054	有	

4.2 施工体積

防錆処理有

水路（路面）	0.0145	=	0.015	m3
水路（床版①）	0.1459	=	0.146	m3
水路（床版②）	0.2607	=	0.261	m3
水路（床版③）	0.4448	=	0.445	m3
水路（側壁①）	0.0046	=	0.005	m3
水路（側壁②）	0.0296	=	0.030	m3
水路（側壁③）	0.0167	=	0.017	m3
水路（側壁④）	0.0002	=	0.000	m3
合計			0.919	m3

4.3 断面修復材

（ポリマーセメントモルタル）

ロス率： 18 %

全延長当たり

防錆処理有

水路（路面）	0.0145	x	1.18	=	0.017	m3
水路（床版①）	0.1459	x	1.18	=	0.172	m3
水路（床版②）	0.2607	x	1.18	=	0.308	m3
水路（床版③）	0.4448	x	1.18	=	0.525	m3
水路（側壁①）	0.0046	x	1.18	=	0.005	m3
水路（側壁②）	0.0296	x	1.18	=	0.035	m3
水路（側壁③）	0.0167	x	1.18	=	0.020	m3
水路（側壁④）	0.0002	x	1.18	=	0.000	m3
合計					1.082	m3

4.4 殻処理

水路（路面）	0.0150	=	0.015	m3
水路（床版①）	0.1460	=	0.146	m3
水路（床版②）	0.2610	=	0.261	m3
水路（床版③）	0.4450	=	0.445	m3
水路（側壁①）	0.0050	=	0.005	m3
水路（側壁②）	0.0300	=	0.030	m3
水路（側壁③）	0.0170	=	0.017	m3
水路（側壁④）	0.0000	=	0.000	m3
合計			0.919	m3

5.1 集計表

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

5.2 施工体積

防錆処理無

水路（床版①）	0.0221	=	0.022	m3
水路（床版②）	0.0335	=	0.034	m3
水路（床版③）	0.0208	=	0.021	m3
水路（側壁①）	0.0057	=	0.006	m3
水路（側壁②）	0.0060	=	0.006	m3
水路（側壁③）	0.0010	=	0.001	m3
合計			0.090	m3

5.3 断面修復材

（ポリマーセメントモルタル）

ロス率： 18 %

全延長当たり

防錆処理無

水路（床版①）	0.0221	x	1.18	=	0.026	m3
水路（床版②）	0.0335	x	1.18	=	0.040	m3
水路（床版③）	0.0208	x	1.18	=	0.025	m3
水路（側壁①）	0.0057	x	1.18	=	0.007	m3
水路（側壁②）	0.0060	x	1.18	=	0.007	m3
水路（側壁③）	0.0010	x	1.18	=	0.001	m3
合計					0.106	m3

5.4 殻処理

水路（床版①）	0.0221	=	0.022	m3
水路（床版②）	0.0335	=	0.034	m3
水路（床版③）	0.0208	=	0.021	m3
水路（側壁①）	0.0057	=	0.006	m3
水路（側壁②）	0.0060	=	0.006	m3
水路（側壁③）	0.0010	=	0.001	m3
合計			0.090	m3